

Emissionsdaten für die Innenraumluft — Eurofins-Bescheinigung

Zusammenfassung der Prüfergebnisse zu Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) des Produkts Bricolisse

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+



*Französische Pflichtkennzeichnung: Angabe des Emissionsniveaus flüchtiger Stoffe in der Innenraumluft mit Inhalationstoxizitätsrisiko, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen)

Gemessene Gesamt-VOC: unter 10 µg/m³

Für die Einstufung in die Klasse A+ müssen die Gesamt-VOC-Emissionen unter **1 000 µg/m³** liegen. Das für Bricolisse gemessene Ergebnis liegt damit **hundertfach unter** dem Grenzwert der besten Klasse.

Identifikation der Prüfung

Element	Detail
Prüflabor	Eurofins Product Testing A/S — nach ISO 17025 akkreditiertes Labor
Prüfbericht	Nr. 392-2013-00034101_A_FR
Probeneingang	4. Juli 2013
Geprüftes Produkt	BRICOLISSE 8 en 1 — Enduit Adhésif Décoratif Naturel (natürlicher Dekor-Klebspachtel)
Probe eingereicht durch	Lisse-Éclair SARL (historischer Hersteller der Marke Bricolisse), Forbach — Frankreich
Rechtsrahmen	Französischer Erlass vom 19. April 2011 über die Kennzeichnung von Bau- und Wandbelagsprodukten sowie Farben und Lacken hinsichtlich ihrer Emissionen flüchtiger Schadstoffe
Prüfmethoden	Probenvorbereitung, Prüfung und Bewertung gemäß den Normen der Reihe ISO 16000 (zum Prüfzeitpunkt gültige Fassungen)

Ergebnis und Einstufung

Parameter	Anforderung Klasse A+	Ergebnis Bricolisse	Einstufung
Gesamt-VOC (TVOC)	< 1 000 µg/m³	< 10 µg/m³	A+ (sehr geringe Emissionen)

Dieses Emissionsniveau ergibt sich aus der überwiegend mineralischen Zusammensetzung natürlichen Ursprungs des Spachtels — ohne Einsatz emissionsmindernder Zusatzstoffe. Die Rezeptur ist seit der Entwicklung des Produkts unverändert.

Was das bedeutet

Die französische Pflichtkennzeichnung stuft Bau- und Dekorationsprodukte von **A+ (sehr geringe Emissionen)** bis **C (hohe Emissionen)** nach ihren in einer Prüfkammer gemessenen Emissionen flüchtiger Schadstoffe in die Innenraumluft ein. Maßgeblich ist der ungünstigste Wert unter den bewerteten Stoffen. Bricolisse ist mit **A+** in die bestmögliche Klasse eingestuft.

Zusammenfassendes Dokument auf Grundlage der vom Hersteller veröffentlichten Eurofins-Prüfbescheinigung. Der vollständige Prüfbericht Nr. 392-2013-00034101_A_FR ist auf Anfrage erhältlich. Die gesetzlichen Angaben befinden sich ebenfalls auf dem VOC-Etikett auf der Rückseite jeder Verpackung.